

Sika Sverige AB

För applicering av Sikaflex® AT-Connection och SikaBond® AT-Universal på natursten

2010-02-17

Test Report 2005147

Sammanfattning rapport:

**Test av mjukgörarmigrering till underlag av natursten Sikaflex® AT-Connection/
SikaBond® AT-Universal.**

Bilaga:	Test Report 2005147
Metod:	ISO DIS 16938-1 Undersökning av fogmassors nedsmutsning av porösa underlag del 1 test med 25% kompression.
Utförande:	Test utfört på olika underlag av natursten för att detektera migrering (nersmutsning) av mjukgörare på natursten.
Substrat:	Gul sandsten, Röd sandsten, Granit, Padang, Juramarmor
Applicering:	Sikaflex® AT-Connection och SikaBond® AT-Universal appliceras utan primer.
Resultat:	Sikaflex® AT-Connection och SikaBond® AT-Universal ger ingen fläckning eller migrering till de testade naturstenarna.

Sikaflex® AT-Connection och SikaBond® AT-Universal är lika bra som Sikaflex® PU gällande migrering.

OBS! Använd inte Sikaflex® -produkter på mikrokristalin marmor (t ex Cararra).

